

CONCURSO DE PRECIOS N° ALBE 2408

CABLE CONDUCTOR

CIRCULAR N° 1

Mediante la presente, se comunica a los Oferentes que para el estudio y presentación de Propuestas, deberán tener en cuenta la presente Circular, la cuál pasa a formar parte de las Bases del Concurso del título.

MODIFICACIONES

1. Se informa a los oferentes que para el cable conductor ACSR 435/55 la resistencia eléctrica c.c. a 20°C debe ser 0,0666 Ohm/km.