



CONCURSO N° ALBE 2402

AMPLIACIÓN LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 220 KV Y 132 KV ENTRE ALUMBRERA Y BELÉN Y NUEVAS ESTACIONES TRANSFORMADORAS EL EJE Y BELÉN

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

Proponente:

Concurso N°

Item N°	DESCRIPCION	Unid.	Cantidad	P. Unit FOB	P. Total FOB	P. Unit CFR	P. Total CFR	P. Unit DAP	P. Total DAP
1	REACTOR DE NEUTRO Reactor de Neutro y SS.AA 13,2/0,4-0,231 kV – 19050/100 kVA – 9 ohm Destino: Ampliación de la Estación Transformadora Belén.	un	1						
2	REACTOR DE NEUTRO Reactor de Neutro y SS.AA 33/0,4-0,231 kV – 19050/100 kVA – 57 ohm Destino: Estación Transformadora El Eje.	un	2						
3	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE REACTORES Repuesto Reactor de Neutro y SS.AA 13,2/0,4-0,231 kV – 19050/100 kVA – 9 ohm Se suministrará obligatoriamente un juego completo de herramientas especiales y dispositivos necesarios para el desarme, rearme y mantenimiento de los equipos provistos. Se deberá entregar todo los materiales y repuestos necesarios para la operación y mantenimiento del equipo durante cinco (5) años.	un	1						
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE REACTORES Repuesto Reactor de Neutro y SS.AA 33/0,4-0,231 kV – 19050/100 kVA – 57 ohm Se suministrará obligatoriamente un juego completo de herramientas especiales y dispositivos necesarios para el desarme, rearme y mantenimiento de los equipos provistos. Se deberá entregar todo los materiales y repuestos necesarios para la operación y mantenimiento del equipo durante cinco (5) años.	un	1						

Precio Total Oferta FOB :
Precio Total Oferta CFR :
Precio Total Oferta DAP :
Nota aclaratoria N° 1: Todos los elementos cotizados deben estar de acuerdo con la Especificación Técnica, publicada en el Capítulo IV
Nota aclaratoria N° 2: El suministro será inspeccionado por personal de Calidad de INTESAR y/o Transenoa.
Nota aclaratoria N° 3: Es parte del suministro la entrega del aceite para el primer llenado
Documentación a presentar con la oferta / al ser adjudicado :
a) Folletos del suministro
b) Protocolos de ensayos de Rutina
c) Ensayos de tipo (Exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas)
d) PDTG
e) Planos embalaje