



CONCURSO: BBMP-1400

Interconexión Eléctrica en 500 kV Bahía Blanca - Mar del Plata

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO Nº:

ITEM Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.Unit. FOB	P.Total FOB	P.Unit. C+F	P.Total C+F	P. Unit DAP	P.Total DAP
1	CABLE DE ACERO GALVANIZADO FORMACION 1X7 CONSTRUCCION DEL CORDON 1+6 ø10,5mm Provisión de cable de acero galvanizado según IRAM 722: Diámetro del cordón: 10.5mm Sección: 67.35 mm ² Formación 1x7 Carga de Rotura Mínima del Cordón: 7329 daN Resistencia a la tracción del alambre: 120 daN/mm ² . Cincado por inmersión en caliente, peso mínimo de zinc 315 g/m ² . Sentido de cableado capa externa: Derecho. Lote de repuesto de 3 bobinas metálicas - 10.500 m	M	441000						
2	CABLE ALEACION ALUMINIO-ACERO 89/52mm ² (AACSR DOTTEREL) Provisión de cable AACSR (Aleación de Aluminio- Acero) Dotterel s/ASTM: Diámetro del cordón: 15.4mm Sección: 141.56 mm ² Formación 12x3.08 /7x3.08 (Nxmm) Carga de Rotura Mínima del Cordón: 9241 daN Cincado por inmersión en caliente, peso mínimo de zinc 315 g/m ² . Sentido de cableado capa externa: Derecho. Repuesto: 1 Bobina en carrete metalico de 3000 m	M	15400						

Precio Total Oferta FOB:

Precio Total Oferta C+F:

Precio Total Oferta DAP:

Nota aclaratoria Nº1: Todos los elementos cotizado s deben estar de acuerdo con la Especificación Técnica L-BBVV-5-01-G-RI-001-EQ

Nota aclaratoria Nº2 : El suministro será inspeccionado por personal de Calidad de INTESAR y/o Transener.

Documentación a presentar con la oferta / al ser adjudicado :

- a) Folletos del suministro
- b) Protocolos de ensayos de Rutina
- c) Ensayos de tipo (Exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas)
- d) PDTG
- e) Planos embalaje