



# CONCURSO: BBMP-1400

Interconexión Eléctrica en 500 kV Bahía Blanca - Mar del Plata

## Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Nacional

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CABLE DE ACERO GALVANIZADO FORMACION 1X7 CONSTRUCCION DEL CORDON 1+6 ø10,5mm Provisión de cable de acero galvanizado según IRAM 722: Diámetro del cordón: 10.5mm Sección: 67.35 mm <sup>2</sup> Formación 1x7 Carga de Rotura Mínima del Cordón: 7329 daN Resistencia a la tracción del alambre: 120 daN/mm <sup>2</sup> . Cincado por inmersión en caliente, peso mínimo de zinc 315 g/m <sup>2</sup> . Sentido de cableado capa externa: Derecho. Lote de repuesto de 3 bobinas metálicas - 10.500 m	M	441000		
2	CABLE ALEACION ALUMINIO-ACERO 89/52mm <sup>2</sup> (AACSR DOTTEREL) Provisión de cable AACSR ( Aleación de Aluminio- Acero) Dotterel s/ASTM: Diámetro del cordón: 15.4mm Sección: 141.56 mm <sup>2</sup> Formación 12x3.08 /7x3.08 ( Nxmm) Carga de Rotura Mínima del Cordón: 9241 daN Cincado por inmersión en caliente, peso mínimo de zinc 315 g/m <sup>2</sup> . Sentido de cableado capa externa: Derecho. Repuesto: 1 Bobina en carrete metálico de 3000 m	M	15400		
<b>Precio Total Oferta sin IVA:</b> .....					
<b>IVA (.....%):</b> .....					
<b>Total IVA Incluido:</b> .....					
<i>Nota aclaratoria N° 1: Todos los elementos cotizados deben estar de acuerdo con la Especificación Técnica L-BBVV-5-01-G-RI-001-EO</i>					
<i>Nota aclaratoria N° 2: El suministro será inspeccionado por personal de Calidad de INTESAR y/o Transener.</i>					
Documentación a presentar con la oferta / al ser adjudicado :					
a) Folletos del suministro					
b) Protocolos de ensayos de Rutina					
c) Ensayos de tipo ( Exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas )					
d) PDTG					
e) Planos embalaje					