



CONCURSO: BBMP-1401

Interconexión Eléctrica en 500 kV Bahía Blanca - Mar del Plata

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.Unit. FOB	P.Total FOB	P.Unit. C+F	P.Total C+F	P. Unit DAP	P.Total DAP
1	CABLE OPGW DE ALEAC. AL105/35 C/ALMA DE ACERO + 24 FIBRAS OPT. MONOMODO Provisión de cable de guardia tipo OPGW, 24 fibras, conforme a lo especificado en este requerimiento y sus documentos anexos. Diámetro sugerido OPGW: 15 mm Carga de Rotura Mínima: 8000 daN Formación: Doble capa alambres ACS + tubo central Nivel de descargas atmosféricas: 100 Coulombs Energía cortocircuito: 120 KA2s (20 KA a 0.3s) 1 BOBINA DE REPUESTO EN CARRETE METÁLICO - 5000 m	m	475000						
Precio Total Oferta FOB:									
Precio Total Oferta C+F:									
Precio Total Oferta DAP:									
<i>Nota aclaratoria N°1: Todos los elementos cotizados deben estar de acuerdo con la Especificación Técnica L-BBVV-5-01-G-RI-003-EO</i>									
<i>Nota aclaratoria N°2: El suministro será inspeccionado por personal de Calidad de INTESAR y/o Transener.</i>									
Documentación a presentar con la oferta / al ser adjudicado : a) Folletos del suministro b) Protocolos de ensayos de Rutina c) Ensayos de tipo (Exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas) d) PDTG e) Planos embalaje									