


COMITE DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA PROVINCIA DE SAN JUAN	Proyecto: Ampliación ET Nueva San Juan 500/132 kV y ET La Bebida 132 kV			
	Obra: 2° Banco de Transformador de Potencia T2NSJ	Rev.	0	
	Título: PLANILLA DATOS TECNICOS GARANTIZADOS Materiales Varios	Fecha:	JUL/23	
		Hojas:	30	

MORSETERIA PARA 132 kV
(Hoja 1/1)

Nro.	DESCRIPCION	UNIDAD	S/PLIEGO	S/OFERTA	OBSERVACIONES
1.	Marca Fabricante	-	-		
2.	Normas	-	NEMA CC1 NEMA 107 VDE 210.5		
3.	Material	-	-		
4.	Tensiones de radioinfluencia				
	- Tensión de radioinfluencia a 1000 kHz	microV	-		
	- Tensión de ensayo (Valor eficaz)	kV	-		
5.	Tensión de iniciación de corona visible	kV	-		
<div> FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL </div>					