



CONCURSO: BBMP-1403

Interconexión Eléctrica en 500 kV Bahía Blanca - Mar del Plata

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Nacional

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CADENA DE SUSPENSION 500KV PARA HILO DE GUARDIA DE ACERO GALVANIZADO 1X70MM2 Conjunto de suspensión para torre cross rope. Grampa de suspensión pref ormada constituida por una roldana tipo elipsoide, alza pref ormada y bulón, para cable de guardia de acero galvanizado 70 mm2 según IRAM 722, a fijar el 2 perfiles "L" de espesor 9.5m con agujero de 22 mm y separación libre entre ellos 30mm.	UN.	873		
2	CADENA DE RETENCION 500KV A AMBOS LADOS PARA HILO DE GUARDIA 1X70MM2 Conjunto de retención: Grapa de retención pref ormada constituida por grapa, alza pref ormada y pasador con chaveta para cable de guardia de acero galvanizado 70 mm2 según IRAM 722. (Ambos lados) para sujeción en chapa espesor 19.1mm y agujero de 19.5mm mediante un grillete. El conjunto deberá incluir prolongador regulable.	UN.	16		
3	MANGUITO DE EMPALME A COMPRESION PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 70MM2	UN.	129		
4	CADENA DE SUSPENSION 500KV PARA HILO DE GUARDIA DE ALUMINIO-ACERO 1X140MM2 Conjunto de suspensión para torre cross rope. Grampa de suspensión pref ormada constituida por una roldana tipo elipsoide, alza pref ormada y bulón, para cable de guardia AACSR Dotterel, diámetro 15.4 mm, carga de rotura 9241 daN, formación 12/7, a fijar el 2 perfiles "L" de espesor 9.5m con agujero de 22 mm y separación libre entre ellos 30mm.	UN.	20		
5	CADENA DE RETENCION 500KV A AMBOS LADOS PARA HILO DE GUARDIA 1X140MM2 Conjunto de retención: Grapa de retención pref ormada constituida por grapa, alza pref ormada y pasador con chaveta para cable de guardia AACSR Dotterel, diámetro 15.4 mm, carga de rotura 9241 daN, formación 12/7. (Ambos lados) para sujeción en chapa espesor 19.1mm y agujero de 19.5mm mediante un grillete. El conjunto deberá incluir prolongador regulable.	UN.	17		
6	MANGUITO EMPALME DE ALUMINIO-ACERO 120/20 Manguito de empalme para cable de guardia AACSR Dotterel. Diámetro 15.4mm. Formación 12/7.Carga de rotura 9241 daN.	UN.	5		
7	CADENA DE SUSPENSION DE TORRE AUTOSOPORTADA DE 500KV PARA HILO DE GUARDIA DE ACERO GALVANIZADO 1X70MM2 Conjunto de suspensión para torres autosoportadas: Grampa de suspensión pref ormada constituida por una roldana tipo elipsoide, alza pref ormada y bulón, para cable de guardia de acero galvanizado 70 mm2 según IRAM 722, para utilizar como solución colgante, con enganche tipo ENEL para sujeción a la torre que posee perfiles con abertura 120mm y agujero 21mm.	UN.	14		
Precio Total Oferta sin IVA:					
IVA (.....%):					
Total IVA Incluido:					
<i>Nota aclaratoria N° 1: Todos los elementos cotizados deben estar de acuerdo con la Especificación Técnica L-BBVV-5-01-G-RI-005-EO</i>					
<i>Nota aclaratoria N°2: El suministro será inspeccionado por personal de Calidad de INTESAR y/o Transener.</i>					
Documentación a presentar con la oferta / al ser adjudicado :					
a) Folletos del suministro					
b) Protocolos de ensayos de Rutina					
c) Ensayos de tipo (Exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas)					
d) PDTG					
e) Planos Conforme a Fabricacion					
f) Manuales de Operación y/o Montaje					