



CONCURSO: BBMP-1411

Interconexión Eléctrica en 500 kV Bahía Blanca - Mar del Plata

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO Nº:

ITEM Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.Unit. FOB	P.Total FOB	P.Unit. C+F	P.Total C+F	P. Unit DAP	P.Total DAP
1	AISLADOR SUSP/RET VIDRIO U160BS ROTULA Provisión de aisladores de suspensión tipo U160 BS. Diámetro nominal máximo de campana: 280 mm Paso: 146 mm Carga electromecánica de rotura: 160 KN Acoplamiento según IEC 120: 20 mm Nota: Se dará prioridad a los proveedores que ofrezcan aisladores con badajo expandido. Se deberá especificar claramente el tipo de material y las características mecánicas (rotura, fluencia y alargamiento) que componen la caperuza y el badajo. El badajo deberá ser forjado, de acero de alta resistencia y poseer un valor de alargamiento que garantice su ductilidad.	UNID.	84.865						

Precio Total Oferta FOB:

Precio Total Oferta C+F:

Precio Total Oferta DAP:

Nota aclaratoria N°1 : Todos los elementos cotizados deben estar de acuerdo con la Especificación Técnica adjunta al concurso

Nota aclaratoria N°2 : El suministro será inspeccionado por personal de Calidad de INTESAR y/o Transener.

Los costos de los ensayos y los materiales a destruir estarán incluidos en los costos de la mencionada oferta.

Documentación a presentar con la oferta / al ser adjudicado :

- a) Folletos del suministro
- b) Protocolos de ensayos de Rutina
- c) Ensayos de tipo (Exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas)
- d) PDTG
- e) Planos embalaje