



CONCURSO: BBMP-1411

Interconexión Eléctrica en 500 kV Bahía Blanca - Mar del Plata

INTESAR S.A.

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Nacional

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<p>AISLADOR SUSP/RET VIDRIO U160BS ROTULA Provisión de aisladores de suspensión tipo U160 BS. Diámetro nominal máximo de campana: 280 mm Paso: 146 mm Carga electromecánica de rotura: 160 KN Acoplamiento según IEC 120: 20 mm Nota: Se dará prioridad a los proveedores que ofrezcan aisladores con badajo expandido. Se deberá especificar claramente el tipo de material y las características mecánicas (rotura, fluencia y alargamiento) que componen la caperuza y el badajo. El badajo deberá ser forjado, de acero de alta resistencia y poseer un valor de alargamiento que garantice su ductilidad.</p>	UNID.	84.865		
<p>Precio Total Oferta sin IVA:</p> <p>IVA (.....%):.....</p> <p>Total IVA Incluido:.....</p>					
<p><i>Nota aclaratoria N°1: Todos los elementos cotizados deben estar de acuerdo con la Especificación Técnica adjunta al concurso</i></p>					
<p><i>Nota aclaratoria N°2 : El suministro será inspeccionado por personal de Calidad de INTESAR y/o Transener. Los costos de los ensayos y los materiales a destruir estarán incluidos en los costos de la mencionada oferta.</i></p>					
<p>Documentación a presentar con la oferta / al ser adjudicado :</p> <p>a) Folletos del suministro b) Protocolos de ensayos de Rutina c) Ensayos de tipo (Exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas) d) PDTG e) Planos embalaje</p>					