



CONCURSO: RMR-1301

Interconexión Rincón Santa María - Resistencia - Línea II

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO Nº:

ITEM Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.Unit. FOB	P.Total FOB	P.Unit. C+F	P.Total C+F	P. Unit DDU	P.Total DDU
10	SECCIONADOR TRIPOLAR DE 500KV PANTOGRAFO VERTICAL SIN PUESTA A TIERRA Seccionador tripolar; tipo pantógrafo o semipantógrafo; contactos principales en línea vertical; 3150 A. ET RESISTENCIA 500KV	UN	2						
20	SECCIONADOR TRIPOLAR DE 500KV SEMIPANTOGRAFO HORIZONTAL SIN PUESTA A TIERRA Seccionador tripolar sin cuchillas P.A.T.; tipo polos paralelos; contactos principales en línea horizontal; 3150 A. ET RESISTENCIA 500KV	UN	6						
30	SECCIONADOR TRIPOLAR DE 500KV SEMIPANTOGRAFO HORIZONTAL CON PUESTA A TIERRA Seccionador tripolar con cuchillas P.A.T.; tipo polos paralelos; contactos principales en línea horizontal; 3150 A. ET RESISTENCIA 500KV	UN	1						
40	SECCIONADOR UNIPOLAR DE 500KV VERTICAL CON PUESTA A TIERRA Seccionador unipolar para P.A.T.; contactos en línea vertical. ET RESISTENCIA 500KV	UN	7						
50	POLO COMPLETO SECC 1P 500KV VERT Polo completo Seccionador Pantografo Vertical REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1						
60	JGO CONTACTOS POT P/SECC 3P 500KV HOR Juego de contactos de potencia tripolar (incluido contracontacto) para Seccionador Pantografo Vertical REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1						
70	ARMARIO CONJUNCION P/SECC 3P 500KV HOR Armario de conjunción completo con sus componentes para Seccionador Pantografo Vertical REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1						
80	CAJA ACC CUCH PRINC SECC 1P 500KV VERT Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes para Seccionador Pantografo Vertical REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1						
90	POLO COMPLETO P/SECC 3P 500KV HOR Polo completo Seccionador Pantografo Horizontal s/PAT REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1						
100	JGO CONTACTOS POT P/SECC 3P 500KV HOR Juego de contactos de potencia tripolar (incluido contracontacto) Seccionador Pantografo Horizontal s/PAT REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1						
110	ARMARIO CONJUNCION P/SECC 3P 500KV HOR Armario de conjunción completo con sus componentes Seccionador Pantografo Horizontal s/PAT REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1						



CONCURSO: RMR-1301

Interconexión Rincón Santa María - Resistencia - Línea II

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.Unit. FOB	P.Total FOB	P.Unit. C+F	P.Total C+F	P. Unit DDU	P.Total DDU
120	CAJA ACC CUCH PRINC SECC 3P 500KV HOR Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes Seccionador Pantografo Horizontal s/PAT REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1						
130	POLO COMPLETO P/SECC 3P 500KV HOR Polo completo Seccionador Pantografo Horizontal c/PAT REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1						
140	JGO CONTACTOS POT P/SECC 3P 500KV HOR Juego de contactos de potencia tripolar (incluido contracontacto) Seccionador Pantografo Horizontal c/PAT REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1						
150	ARMARIO CONJUNCION P/SECC 3P 500KV HOR Armario de conjunción completo con sus componentes Seccionador Pantografo Horizontal c/PAT REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1						
160	CAJA ACC CUCH PRINC SECC 3P 500KV HOR Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes Seccionador Pantografo Horizontal c/PAT REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1						
170	POLO COMPLETO SECC 1P 500KV PAT Polo completo Seccionador unipolar para P.A.T REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1						
180	JGO CONTACTOS POT SECC 1P 500KV P/PAT Juego de contactos de potencia tripolar (incluido contracontacto) Seccionador unipolar para P.A.T REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1						
190	ARMARIO CONJUNCION P/SECC 3P 500KV HOR Armario de conjunción completo con sus componentes Seccionador unipolar para P.A.T REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1						
200	CAJA ACC CUCH PRINC SECC 1P 500KV PAT Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes Seccionador unipolar para P.A.T REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1						
210	SECCIONADOR TRIPOLAR DE 500KV SEMIPANTOGRAFO HORIZONTAL SIN PUESTA A TIERRA Seccionador tripolar sin cuchillas P.A.T.; tipo polos paralelos; contactos principales en línea horizontal; 3150 A. ET RINCON 500/132KV	UN	4						
230	SECCIONADOR UNIPOLAR DE 500KV VERTICAL CON PUESTA A TIERRA Seccionador unipolar para P.A.T.; contactos en línea vertical. ET RINCON 500/132KV	UN	7						
240	POLO COMPLETO P/SECC 3P 500KV HOR Polo completo Seccionador Pantografo Horizontal s/PAT REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1						
250	JGO CONTACTOS POT P/SECC 3P 500KV HOR Juego de contactos de potencia tripolar (incluido contracontacto) Seccionador Pantografo Horizontal s/PAT REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1						



CONCURSO: RMR-1301

Interconexión Rincón Santa María - Resistencia - Línea II

INTESAR S.A.

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.Unit. FOB	P.Total FOB	P.Unit. C+F	P.Total C+F	P. Unit DDU	P.Total DDU
260	ARMARIO CONJUNCION P/SECC 3P 500KV HOR Armario de conjunción completo con sus componentes Seccionador Pantografo Horizontal s/PAT REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1						
270	CAJA ACC CUCH PRINC SECC 3P 500KV HOR Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes Seccionador Pantografo Horizontal s/PAT REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1						
320	POLO COMPLETO SECC 1P 500KV PAT Polo completo Seccionador unipolar para P.A.T REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1						
330	JGO CONTACTOS POT P/SECC 3P 500KV HOR Juego de contactos de potencia tripolar (incluido contracontacto) Seccionador unipolar para P.A.T REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1						
340	ARMARIO CONJUNCION P/SECC 3P 500KV HOR Armario de conjunción completo con sus componentes Seccionador unipolar para P.A.T REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1						
350	CAJA ACC CUCH PRINC SECC 1P 500KV PAT Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes Seccionador unipolar para P.A.T REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1						
360	SUPERVISION MONTAJE Y PES ET RESISTENCIA 500/132KV	UP	1						
370	SUPERVISION Y MONTAJE Y PES ET RINCON 500/132KV	UP	1						
390	SECCIONADOR TRIPOLAR DE 500KV SEMIPANTOGRAFO HORIZONTAL CON PUESTA A TIERRA Seccionador tripolar con cuchillas P.A.T.; tipo polos paralelos; contactos principales en línea horizontal; 3150 A. ET RINCON 500/132KV	UN	1						
400	POLO COMPLETO PARA SECCIONADOR TRIPOLAR 500KV HORIZONTAL Polo completo Seccionador Pantografo Horizontal c/PAT REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1						
410	JUEGO CONTACTOS DE POTENCIA PARA SECCIONADOR TRIPOLAR 500KV HORIZONTAL Juego de contactos de potencia tripolar (incluido contracontacto) Seccionador Pantografo Horizontal c/PAT REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1						
420	ARMARIO CONJUNCION PARA SECCIONADOR TRIPOLAR 500KV HORIZONTAL Armario de conjunción completo con sus componentes Seccionador Pantografo Horizontal c/PAT REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1						



CONCURSO: RMR-1301

Interconexión Rincón Santa María - Resistencia - Línea II

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.Unit. FOB	P.Total FOB	P.Unit. C+F	P.Total C+F	P. Unit DDU	P.Total DDU
430	CAJA ACCIONAMIENTO DE CUCHILLA PRINCIPAL PARA SECCIONADOR TRIPOLAR 500KV HORIZONTAL Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes Seccionador Pantografo Horizontal c/PAT REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1						

Precio Total Oferta FOB:

Precio Total Oferta C+F:

Precio Total Oferta DDU:

Nota aclaratoria N°1: Todos los elementos cotizado s deben estar de acuerdo con la Especificación Técnica E-EQAT-5-00-Q-ET-006-EO

Nota aclaratoria N°2: Cotización de repuestos : El presente pedido de precios presenta solicitud de precios unitarios para cada uno de los repuestos

Nota aclaratoria N°3 : Las características de los elementos de repuestos deben ser acorde a los elementos instalados conforme a fabricación.

Nota aclaratoria N°4 : El suministro será inspeccionado por personal de Calidad de INTESAR y/o Transener.

Nota aclaratoria N°5: Se debe considerar que la vinculación entre las cajas polares y la caja Tripolar debe ser realizada mediante cables con fichas macho/hembra (Harting o similar). Se debe considerar la provisión de las fichas y cables apantallados como así también el armado de los mismos.

Las distancias entre polos de los montajes de seccionadores tomadas son las siguientes:

****La primer magnitud corresponde a la distancia entre el polo extremo y el central., la 2°entre el polo central y el polo cercano a la caja y la 3°entre el polo mas cercano a la caja y la caja conjunción. "Las dimensiones expresadas en metros y están consideradas las subidas y bajadas "**

SPP s/PaT 14.00 – 14.00 – 6.00

SPP c/PaT 14.00 – 14.00 – 10.00

SPV 20.00 – 23.00 – 10.00

s/PaT 14.00 – 14.00 – 6.00

Documentación a presentar con la oferta / al ser adjudicado :

- a) Manuales y/ó folletos del equipo
- b) Protocolos de ensayos de Rutina
- c) Ensayos de tipo (Exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas)
- d) PDTG
- e) Planos definitivo, conforme a fabricación