



CONCURSO: RMR-1302

Interconexión Rincón Santa María - Resistencia - Línea II

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Nacional

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	TRAFO MEDICION CORRIENTE 500KV Transformador de corriente para 500 Kv Relación: 1000-2000/1-1-1 A - 2x5P20 60VA - 1xcl. 0,5 30VA ET RESISTENCIA 500kV	UN	12		
20	TRAFO MEDICION CORRIENTE 500KV REPUESTO--- Transformador de corriente para 500 Kv Relación: 1000-2000/1-1-1 A - 2x5P20 60VA - 1xcl. 0,5 30VA ET RESISTENCIA 500kV	UN	1		
30	TRAFO MEDICION CORRIENTE 500KV Transformador de corriente para 500 kV Relación: 1000-2000/1-1-1 A - 2xTPY 7,5VA - 1xcl. 0,5 30VA ET RESISTENCIA 500kV	UN	6		
40	TRAFO MEDICION CORRIENTE 500KV REPUESTO--- Transformador de corriente para 500 kV Relación: 1000-2000/1-1-1 A - 2xTPY 7,5VA - 1xcl. 0,5 30VA ET RESISTENCIA 500kV	UN	1		
50	TRAFO MEDICION CORRIENTE 500KV Transformador de corriente para 500 kV Relación: 1000-2000/1-1 A - 1xcl. 0,2s 30VA(SMEC) - 1xcl. 0,5 30VA ET RESISTENCIA 500kV	UN	3		
60	TRAFO MEDICION CORRIENTE 500KV REPUESTO--- Transformador de corriente para 500 kV Relación: 1000-2000/1-1 A - 1xcl. 0,2s 30VA(SMEC) - 1xcl. 0,5 30VA ET RESISTENCIA 500kV	UN	1		
70	TRAFO MEDICION TENSION CAPACITIVO 550KV Transformador de tensión para 500 Kv Relación: 500:1,73/4x0,110:1,73kV - 2x3P 60VA - 1xcl. 0,5 30VA - 1xcl. 0,2 10VA (SMEC) ET RESISTENCIA 500kV	UN	3		
80	TRAFO MEDICION TENSION CAPACITIVO 550KV REPUESTO--- Transformador de tensión para 500 Kv Relación: 500:1,73/4x0,110:1,73kV - 2x3P 60VA - 1xcl. 0,5 30VA - 1xcl. 0,2 10VA (SMEC) ET RESISTENCIA 500kV	UN	1		
90	TRAFO MEDICION TENSION CAPACITIVO 550KV Transformador de tensión para 500 kV Relación: 500:1,73/3x0,110:1,73kV - 2x3P 60VA - 1xcl. 0,5 30VA ET RESISTENCIA 500kV	UN	3		
100	TRAFO MEDICION TENSION CAPACITIVO 550KV REPUESTO--- Transformador de tensión para 500 kV Relación: 500:1,73/3x0,110:1,73kV - 2x3P 60VA - 1xcl. 0,5 30VA Además se debe proveer como respuesto 3 jgos de Fusibles propios (1 fase) ET RESISTENCIA 500kV	UN	1		
110	SUPERVISION PUESTA EN SERVICIO TI Y TV ET RESISTENCIA 500KV	UP	1		
120	TRANSFORMADOR MEDICION CORRIENTE 500KV Transformador de corriente para 500 kV Relación: 1000-2000/1-1-1-1 A - 4x5P20 60VA - 1xcl. 0,5 30VA ET RINCON SANTA MARIA 500kV	UN	3		
130	TRANSFORMADOR MEDICION CORRIENTE 500KV REPUESTO Transformador de corriente para 500 kV Relación: 1000-2000/1-1-1-1 A - 4x5P20 60VA - 1xcl. 0,5 30VA ET RINCON SANTA MARIA 500kV	UN	1		
140	SUPERVISION PUESTA EN SERVICIO TI ET RINCON SANTA MARIA 500KV	UP	1		

Precio Total Oferta sin IVA:

IVA (.....%):

Total IVA Incluido:

Nota aclaratoria N° 1: Todos los elementos cotizados deben estar de acuerdo con la Especificación Técnica E-EQAT-5-00-Q-ET-005-EO TI-TV 500kV-132kV

Nota aclaratoria N° 2: Cotización de repuestos : El presente pedido de precios presenta solicitud de precios unitarios para cada uno de los repuestos

Nota aclaratoria N° 3 : Las características de los elementos de repuestos deben ser acorde a los elementos instalados conforme a fabricación.

Nota aclaratoria N° 4: El suministro será inspeccionado por personal de Calidad de INTESAR y/o Transener.



CONCURSO: RMR-1302

Interconexión Rincón Santa María - Resistencia - Línea II

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Nacional

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Documentación a presentar con la oferta / al ser adjudicado :					
a) Manuales y /ó folletos del equipo					
b) Protocolos de ensayos de Rutina					
c) Ensayos de tipo (Exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas)					
d) PDTG					
e) Planos definitivo, conforme a fabricación					