



CONCURSO: RMR-1310

Interconexión Rincón Santa María - Resistencia - Línea II

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.Unit. FOB	P.Total FOB	P.Unit. C+F	P.Total C+F	P. Unit DDU	P.Total DDU
10	CABLE OPGW AL-AC 105/35+24 FO MONO Cable OPGW para LEAT. Ver pliego y PDTG adjuntos. 20 kA lcc Vano máx. 530 m 120 kA².seg 150 Coulomb Doble capa ACS Las FO deberán alojarse en dos o mas Loose tubes Tiro máx. 3.750 daN	M	295000						
20	CABLE OPGW AL-AC 105/35+24 FO MONO Cable OPGW para CRUCE RIO PARANA Ver pliego y PDTG adjuntos. 20 kA lcc Vano máx. 1111 m 120 kA².seg 150 Coulomb Doble capa ACS Las FO deberán alojarse en dos o mas Loose tubes Tiro máx. 7.650 daN	M	4000						
30	CONJUNTO SUSPENSION OPGW ESTR CROSS ROPE	UN	466						
40	CONJUNTO RETENCION OPGW ESTR CROSS ROPE Conjunto de retención apto para bajada de OPGW, para torre CR s/pliego y PDTG adjuntas. Se deberán incluir chapas a montar sobre tope de mástil, vinculadas con 4 x M16.	UN	57						
50	CONJUNTO SUSPENSION OPGW EN ESTR AUTOSOP Conjunto de suspensión para torre autosoportada tipo SA, con enganche tipo ENEL. S/pliego y PDTG adjuntas.	UN	32						
60	CONJ SUSP-RET OPGW BAJADA EST AUTOSOP SA Conunto de retención ambos lados, apto para bajada de OPGW, para torre suspensión tipo SA s/pliego y PDTG adjuntas	UN	5						
70	CONJUNTO RETENCION OPGW EN ESTR AUTOSOP Conjunto de retención para torre de retención autosoportada s/pliego y PDTG adjuntas.	UN	57						
80	CAJA EMPALME A1° OPGW 24-96 FO De acuerdo a pliego o y PDTG adjuntas.-	UN	65						
90	GRAMPA BAJADA OPGW.	UN	1605						
100	CRUCETA P/RESERVA CABLE OPGW	UN	65						
110	AMORTIGUADOR VIBRAC (STOCKBRIDGE) OPGW Las cantidades finales se ajustarán de acuerdo al Estudio de amortiguamiento correspondiente. Alternativamente, se sugiere solicitar cotización por Amortiguadores tipo Espirales, indicando cantidades	UN	2344						

Precio Total Oferta FOB:

Precio Total Oferta C+F:

Precio Total Oferta DDU:

Nota aclaratoria N°1: Todos los elementos cotizado s deben estar de acuerdo con la Especificación Técnica adjunta al concurso

Nota aclaratoria N°2 : El suministro será inspeccionado por personal de Calidad de INTESAR y/o Transener.

Los costos de los ensayos de recepción y los materiales a destruir estarán incluidos en los costos de la mencionada oferta.

Los costos deberán incluir la realización de los ensayos de Tipo, en caso que los OPGW ofertados no tengan ensayos de Tipo o que el enviado no sea sobre modelo de cable que no sea aceptado por Transener

Nota aclaratoria N°3 : El proveedor de OPGW y de la Morsetería, en caso de ser empresas diferentes, deberán enviar nota aceptando el uso y compatibilidad entre los mismos

Nota aclaratoria N°4 : Los costos del suministro deberán incluir en los precios cotizados el Estudio amortiguamiento para definir cantidad final y ubicación de los mismos segun pliego



CONCURSO: RMR-1310

Interconexión Rincón Santa María - Resistencia - Línea II

INTESAR S.A.

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.Unit. FOB	P.Total FOB	P.Unit. C+F	P.Total C+F	P. Unit DDU	P.Total DDU
Documentación a presentar con la oferta / al ser adjudicado : a) Manuales y/ó folletos del equipo b) Protocolos de ensayos de Rutina c) Ensayos de tipo (Exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas) d) PDTG e) Planos definitivo, conforme a fabricación									